Gemeinde Kleinmachnow

Anfrage öffentlich

Datum: 04.09.2024 Einreicher: AfD-Fraktion DS-Nr. 100/24

Entgegennahme KSD:

Beratungsfolge	Sitzungsdatum
Gemeindevertretung	17.10.2024

Betreff: Feuerwehrflächen Rathausmarkt

Sachverhalt:

In den Ausschüssen der Gemeindevertretung wurde ein neues Konzept zu Feuerwehrflächen auf dem Rathausmarkt vorgelegt (INFO 004/24). Feuerwehrflächen zur Anleiterung werden von einem Hubrettungsfahrzeug (10 t Achslast, 16 t Gesamtgewicht) befahren. Für Feuerwehrflächen auf Grundstücken ist die Musterrrichtlinie über Flächen für die Feuerwehr einzuhalten.

Folgende Fragen haben wir an den Bürgermeister:

1. Wir gehen davon aus, dass die Gebäude Adolf-Grimme-Ring 4, 6, 12, 14 und Förster-Funke-Allee 102, 104 über Baugenehmigungen mit Lageplänen verfügen, in denen Feuerwehrflächen verzeichnet sind. Welche Aktenzeichen haben diese?
2. Wie konnte die prekäre Situation einer Nichtanleiterbarkeit eintreten?
3. Fehlende Anleiterbarkeit (2. Rettungsweg) ist eine konkrete Gefahr, wie sehen die derzeitigen Ersatzmaßnahmen aus?
4. Wieso sehen Sie die Zuständigkeit bei der Gemeinde, die Anleiterung für die nicht im Gemeindeeigentum befindlichen Gebäude Förster-Funke-Allee 102, 104 auf der Förster-Funke-Allee (neu) zu beplanen und zu finanzieren?
5. Ist die Neu-Planung der Feuerwehrflächen von einem Brandschutzfachplaner erstellt worden? Wenn nein, warum nicht?
6. Was hat die Planung gekostet?
7. Warum müssen Feuerwehrflächen auf der Förster-Funke-Allee über Fusswege geführt werden?
8. Sind alle Untergründe für die o. g. Fahrzeug-Lastklasse ausgelegt?
9. Ist auf dem Rathausmarkt eine Anleiterung mit Ausladung > 12 m eigeplant?

O. Schultz
Fraktionsvorsitzender
Unterschrift