

Abweichende Stellungnahme/Änderungsvorschlag zur DS-Nr. 157/13

Gremium: Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Ordnungsangelegenheiten
Sitzung am: 27.11.2013

Betreff: Ausführung der Beleuchtungsanlage entsprechend Pkt. 4 der DS-Nr. 086/13/1
"Errichtungsbeschluss zum Straßenbau mit Beleuchtung Rehwinkel und Römerbrücke"

Stellungnahme/ Änderung:

Statt des Lampentyps Curvia-LED der Firma Trilux soll der Lampentyp ASL 2010 der Firma Leipziger Leuchten GmbH mit NAV-Bestückung verwendet werden.

Begründung:

- Errichtungskosten Curvia mit LED und ASL 2010 mit NAV annähernd gleich,
- bei gleicher Straßenausleuchtung ergibt sich ein Vorteil für NAV-Leuchten,
- für LED-Technik liegen noch keine langfristig gesicherten Erfahrungswerte vor, Technik ist noch nicht ausgereift,
- Entsorgung LED bislang ungeklärt,
- LED mit hohem Blaulichtanteil (K 4000) ist insektenschädlich.
- bisherige Erkenntnisse sehen die NAV-Leuchten als die wirtschaftlich ausgereiftesten an.

Abstimmungsergebnis zur Maßgabe:
7 Zustimmungen / 0 Ablehnungen / 1 Enthaltung

Beratungsergebnis zur Beschlussvorlage mit Maßgabe:

8 Zustimmungen / 0 Ablehnungen / 0 Enthaltungen – einstimmig beschlossen mit Maßgabe

Datum 14.08.2014

Ausschussvorsitzende/r
(Unterschrift)